

ОАО «ВНИПНефть»				ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ							
<p align="center"><b>АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»</b>  <b>Производство опытно-промышленных установок. Опытно-промышленная установка</b>  <b>получения синтетических высокоиндексных низкозастывающих базовых масел</b></p>															
Согласовано	Мод	Холмакшинов	28.11.18												
	Мод	Решетников	28.11.18												
	М14	Сенников	28.11.18												
Взамен инв. №															
Подпись и дата	РЕВ.			ДАТА		ОПИСАНИЕ		№ ИЗМ. ЛИСТОВ		РАЗРАБ.		ПРОВЕРИЛ		УТВЕРДИЛ	
	<p align="center"><i>Информация, содержащаяся в документе, может быть раскрыта или передана третьим лицам только по соглашению между разработчиком и заказчиком</i></p>														
Инв. № подл							A632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата									
	Разработал	Морозова				28.11.18	<p align="center"><b>Емкость хранения децен-1</b> <b>поз.V0603</b></p>				Стадия	Лист	Листов		
	Проверил	Раткевич				28.11.18					P	1	12		
	Нач. отд.	Соснова				28.11.18					<p align="center"><b>ОАО «ВНИПНефть»</b></p>				
	Н.контроль	Крылова				28.11.18									
Рук. пр.	Дронов				28.11.18										

2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

ОАО «ВНИПНефть»	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ОЛ
-----------------	---------------	----

### ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

№ позиции по технологической схеме	V0603
------------------------------------	-------

### НАЗНАЧЕНИЕ ОПРОСНОГО ЛИСТА

Данный документ определяет основные технические условия и характеристики, необходимые для проведения закупочных процедур, а также подбора (конструирования), изготовления и поставки емкостного аппарата.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА:	Российская Федерация, г. Новокуйбышевск, АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»
ШИФР И НАИМЕНОВАНИЕ УСТАНОВКИ:	Производство опытно-промышленных установок. Опытно-промышленная установка получения синтетических высокоиндексных низкозастывающих базовых масел
ЗАКАЗЧИК:	АО "ННК"
ЛИЦЕНЗИАР И РАЗРАБОТЧИК БАЗОВОГО ПРОЕКТА:	ОАО "Роснефть"
РАЗРАБОТЧИК ДОКУМЕНТАЦИИ: <input checked="" type="checkbox"/> ПРОЕКТНОЙ <input checked="" type="checkbox"/> РАБОЧЕЙ	ОАО «ВНИПНефть»
НОМЕР ПОЗИЦИИ ЕМКОСТИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ:	V0603
КОНСТРУКТИВНЫЙ ТИП ЕМКОСТИ:	Вертикальная
НАЗНАЧЕНИЕ ЕМКОСТИ:	Хранение децена-1
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР <sup>(1)</sup>	
• НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	
• ПОЧТОВЫЙ АДРЕС	
• ФИО КОНТАКТНОГО ЛИЦА	
• ТЕЛЕФОН	
• ФАКС	
• ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	

#### Примечание:

(1) – заполняется участником закупочных процедур при подготовке технического предложения

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недк	Подпись	Дата	А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003	Лист
							2

2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ОАО "ВНИПинефть"				ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ	
ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ									
№ позиции по технологической схеме						V0603			
Количество заказываемых аппаратов, шт.						1			
1.		Данные для выбора емкости специальной				Значение			
1.1		Общие сведения							
1.1.1		Тип емкости		<input type="checkbox"/> горизонтальная		<input checked="" type="checkbox"/> вертикальная			
1.1.2		Объем номинальный (вместимость), м <sup>3</sup>				13			
1.1.3		Объем рабочий максимальный, м <sup>3</sup>				11			
1.1.4		Внутренний диаметр, Дв, мм				1800			
1.1.5		Давление, МПа		Рабочее		0,1			
				Расчетное		0,8 / наружное 0,1			
1.1.6		Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017				1			
1.1.7		Требуется ли подогреватель		<input checked="" type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> наружный <input type="checkbox"/> внутренний			
				<input type="checkbox"/> да					
1.1.7.1		Минимально допустимая температура раб. среды в емкости, поддерживаемая подогревателем, °С							
1.1.7.2		Вид теплоносителя		<input type="checkbox"/> пар		<input type="checkbox"/> жидкость		<input type="checkbox"/> электрообогрев	
1.1.7.3		Поверхность теплообмена, м <sup>2</sup>							
1.1.7.4		Максимальное давление теплоносителя, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )							
1.1.7.5		Дополнительные требования							
1.1.8		Срок службы, лет				20			
1.1.9		Сведения о рабочей среде и теплоносителя		Рабочая среда		Теплоноситель			
1.1.9.1		Полное наименование рабочей среды		Децен – 1					
1.1.9.2		Состав рабочей среды (содержание всех компонентов), % масс. В т. ч. содержание растворенных газов, % объемн.		Децен – 100,0%					
				Отсутствуют					
1.1.9.3		Физическое состояние		Жидкость					
1.1.9.4		Сведения коррозионно-активных компонентах рабочей среды и теплоносителя:							
		концентрация хлорид-ионов, мг/кг;		-					
		парциальное давление H <sub>2</sub> S, МПа (абс)		-					
		водородный показатель, pH		-					
Изм.						Кол.уч		Лист	
A632617/2643Д-P-045.001.000-TX-01-ОЛ-003								Лист	
								3	

2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ОАО "ВНИПНефть"				ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ																							
ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																															
№ позиции по технологической схеме						V0603																									
	сведения о других коррозионно-активных компонентах рабочей среды (Cl, H <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> O, HF и т.д.) – содержание (% масс)																														
	категория сосуда по ГОСТ 34233.10-2017																														
1.1.9.5	Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр, г/л, мм.				не более 0,15 % не более 0,15																										
1.1.9.6	Сведения о возможной полимеризации, кристаллизации и т.п. рабочей среды																														
1.1.9.7	Рабочая температура, °C: (Примеч.8)				Минимальная	Нормальная	Максимальная	Минимальная	Максимальная																						
					-43	30	60																								
1.1.9.8	Вязкость при рабочих температурах, сПз:				2,36	0,71	0,50																								
1.1.9.9	Упругость насыщенных паров при рабочих температурах, МПа (абс.).				1,09·10 <sup>-6</sup>	3,18·10 <sup>-4</sup>	1,79·10 <sup>-3</sup>																								
1.1.9.10	Плотность при рабочих температурах, кг/м <sup>3</sup>				790,64	734,65	710,66																								
1.1.9.11	Температура кипения при: - атмосферном давлении, °C - давлении 0,07 МПа, °C				170,4 192,1																										
1.1.9.12	Температура застывания рабочей среды, °C.				минус 66,3																										
1.1.9.13	Класс опасности рабочей среды по ГОСТ 12.1.007				4																										
	ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005, мг/м <sup>3</sup>				300																										
1.1.9.14	Группа и категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.5, ГОСТ 30852.11				IIA T3																										
1.1.9.15	Воспламеняемость рабочей среды, ГОСТ 12.1.044:																														
	температура вспышки, °C;				44		46,8																								
	температура самовоспламенения, °C				210																										
1.2	Условия эксплуатации емкостного аппарата и требования к ним																														
1.2.1	Место расположения объекта, где устанавливается аппарат (город, район)					РФ, г. Новокуйбышевск, АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»																									
1.2.2	Сведения о климатических факторах в районе расположения емкостного аппарата приведены в ЗТП (раздел «Сведения о площадке»)																														
1.2.3	Требуемое климатическое исполнение и категория размещения емкостного аппарата по ГОСТ 15150					У1 (вне помещения, t от -45 до +40) t – рабочее значение температуры атмосферного воздуха при эксплуатации, °C																									
1.2.4	Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 31610.10					Зона класса 2																									
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>Недж</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> <td colspan="4" rowspan="3">A632617/2643Д-P-045.001.000-TX-01-ОЛ-003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Изм.	Кол.уч	Лист	Недж	Подпись	Дата	A632617/2643Д-P-045.001.000-TX-01-ОЛ-003															
Изм.	Кол.уч	Лист	Недж	Подпись	Дата	A632617/2643Д-P-045.001.000-TX-01-ОЛ-003																									
Лист																															
4																															

2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ОАО "ВНИПНефть"				ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ																							
ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																															
№ позиции по технологической схеме						V0603																									
1.2.5	Группа и категория взрывоопасной смеси во взрывоопасной зоне по ГОСТ 30852.5, ГОСТ 30852.11					IIA T3																									
1.2.6	Категория взрывоопасности технологического блока в состав которого входит емкость (по Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» утверждённые приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96)					III																									
1.2.7	Параметры пара при пропарке: - давление, МПа - температура, °C					0,6 190																									
1.2.8	Минимальная возможная (расчетная) отрицательная температура стенки емкости, находящейся под давлением, °C					минус 43																									
1.2.9	Требования к конструкции емкости:																														
1.2.9.1	Опоры емкости (тип)	для горизонтальных аппаратов	<input type="checkbox"/> бетонные <input type="checkbox"/> металлические на фундаменте <input type="checkbox"/> металлические на металлоконструкциях																												
		для вертикальных аппаратов	<input type="checkbox"/> стойки <input type="checkbox"/> лапы <input checked="" type="checkbox"/> цилиндрические опоры																												
1.2.9.2	Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления					<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет																									
1.2.9.3	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов, работающих при давлении более 0,07 МПа)					<input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет																									
1.2.9.4	Таблица штуцеров емкости - см. л.7																														
1.2.9.5	Воронкогаситель для штуцера выхода продукта					<input checked="" type="checkbox"/> требуется <input type="checkbox"/> не требуется																									
1.2.9.6	Тип уплотнительной поверхности фланцев штуцеров по ГОСТ 33259-2015	по рабочей среде			F (впадина)																										
		по теплоносителю																													
1.2.9.7	Тип уплотнительной поверхности фланца люков по ГОСТ 28759.3-90					1 (впадина)																									
1.2.9.8	Ответные фланцы к штуцерам принять по ГОСТ 33259-2015 тип 11 ряд 1 (см. примеч. 3 данного ОЛ). Присоединительные размеры под сварку выполнить по внутреннему диаметру присоединяемого элемента обвязки (трубы, отвода, перехода и т.п. по ГОСТ). Наружный диаметр, толщина стенки элемента и материал сообщаются Изготовителю по запросу на стадии разработки РД.																														
1.2.9.9	Подача жидких рабочих сред в емкость должна осуществляться под слой жидкости																														
1.2.9.10	Корпус емкости и штуцеры должны быть рассчитаны с учетом передачи на них нагрузок от трубопроводов (см. примеч. 3 данного ОЛ)																														
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>Недк</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> <td colspan="4" rowspan="3">A632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Изм.	Кол.уч	Лист	Недк	Подпись	Дата	A632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003															
Изм.	Кол.уч	Лист	Недк	Подпись	Дата	A632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003																									
Лист																															
5																															

[illegible]

2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

ОАО "ВНИПНефть"		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ
ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ						
№ позиции по технологической схеме			V0603			
ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ <sup>(1)(2)(4)</sup>						
Обозначение	Наименование	Кол-во	Проход условный Dy, мм	Давление условное Py, МПа <sup>(3)</sup>	Тип уплотнительной поверхности	
N01	Ввод продукта <sup>(1)</sup>	1	50	4,0	Выступ-впадина	
N02	Вывод продукта	1	50	4,0	Выступ-впадина	
N03	Азотная подушка	1	50	4,0	Выступ-впадина	
UC01	Подсоединение энергосредств	1	50	4,0	Выступ-впадина	
V01	Воздушник	1	50	4,0	Выступ-впадина	
D01	Дренаж	1	50	4,0	Выступ-впадина	
R01	Для предохранительного клапана	1	100	4,0	Выступ-впадина	
L01	Для встроенного уровнемера <sup>(6)</sup>	1	80	4,0	Выступ-впадина <sup>(5)</sup>	
L02÷L03 L04÷L05	Для датчика уровня	4	50	4,0	Выступ-впадина	
L06	Для сигнализатора уровня	1	50	4,0	Выступ-впадина <sup>(5)</sup>	
T01	Для термoeлектрического преобразователя	1	50/M20x1,5	4,0	Выступ-впадина <sup>(7)</sup>	
P01	Для манометра	1	50	4,0	Выступ-впадина <sup>(5)</sup>	
M01	Люк-лаз	1	500	1,6	Выступ-впадина	
<b>Примечания:</b> (1) - Сведения по необходимым штуцерам подлежат заполнению проектной организацией. Штуцеры для подачи в емкость жидких рабочих сред должны иметь опуски (с отверстиями в верхней части) для подачи под слой жидкости. (2) - Аппарат должен быть укомплектован фланцами по ГОСТ 33259-2015 (тип 11), для люка по ГОСТ 28759.3-90. Допускается применение в конструкции аппарата фланцев по АТК 26-18-13-96. (3) - Условное давление фланцев может быть изменено в процессе проектирования. (4) - Расположение и привязку штуцеров см. на эскизе (лист 8). Таблица штуцеров и привязка по высоте может быть уточнена. (5) предусмотреть глухой фланец, крепеж, прокладки (6) Для штуцера «L01» предусмотреть перфорированную направляющую успокоительную трубу, закрепленную снизу с перфорацией направляющей трубы: отверстия диаметром не более 5 мм, расположенные диаметрально противоположно в шахматном порядке с шагом 200 мм. (7) Для монтажа прибора в конструкции аппарата для штуцера «T01» предусмотреть фланцевую заглушку с бобышкой (8) Штуцера N01, N02, N03 должны быть укомплектованы поворотной заглушкой						
Изм.	Кол.уч	Лист	Недж	Подпись	Дата	Лист
A632617/2643Д-P-045.001.000-TX-01-ОЛ-003						7

2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

ОАО "ВНИПинефть"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ


ОЛ

**ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

№ позиции по технологической схеме

V0603

**Эскиз емкостного аппарата**



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Недк	Подпись	Дата

**A632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003**

Лист

8



2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ОАО "ВНИПНефть"				ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ																							
ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																															
№ позиции по технологической схеме						V0603																									
2. Характеристики предлагаемой емкости специальной (заполняется участником закупочных процедур)																															
2.1	Общие сведения о емкости специальной																														
2.1.1	Принятый тип и обозначение (шифр) по ТУ Изготовителя																														
2.1.2	Объем номинальный (вместимость), м <sup>3</sup>																														
2.1.3	Объем рабочий максимальный, м <sup>3</sup>																														
2.1.4	Внутренний диаметр, Дв, мм																														
2.1.5	Допустимое рабочее давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )																														
2.1.6	Расчетное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )																														
2.1.7	Допустимая рабочая температура, °С																														
	Допустимая температура при пропарке (см п.1.2.6 ОЛ), °С																														
2.1.8	Расчетная температура, °С																														
2.1.9	Минимально допустимая отрицательная температура стенки емкости, находящейся под давлением, °С																														
2.1.10	Сведения о подогревателе																														
2.1.10.1	Подогреватель – тип, шифр по ТУ, АТК, (указать)																														
2.1.10.2	Вид теплоносителя																														
2.1.10.3	а) Поверхность теплообмена, м <sup>2</sup>																														
	б) Мощность электронагревателя, кВт																														
2.1.10.4	Минимально допустимая температура рабочей среды в емкости, поддерживаемая подогревателем, °С																														
2.1.10.5	Максимальная потеря напора теплоносителя в подогревателе, МПа																														
	Другие характеристики электронагревателя																														
2.1.11	Ограничения по скоростному напору ветра (см. п.8 ЗТП)																														
2.1.12	Ограничения по сейсмичности, по СНиП II-7 (MSK-64), балл (см. п.8 ЗТП)																														
2.1.13	Климатическое исполнение аппарата по ГОСТ 15150																														
2.1.14	Допустимые категории размещения по ГОСТ 15150																														
2.1.15	Габаритные размеры, мм						чертеж общего вида																								
2.1.16	Масса аппарата, кг																														
2.1.17	Расчетный срок службы, лет																														
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>Недк</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> <td rowspan="3">А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003</td> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Изм.	Кол.уч	Лист	Недк	Подпись	Дата	А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003	Лист							9							
Изм.	Кол.уч	Лист	Недк	Подпись	Дата	А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003	Лист																								
							9																								

2366-A632617/2643Д-П-045.001.000-ИОС7-03

ОАО "ВНИПНефть"		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ		ОЛ
ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ				
№ позиции по технологической схеме			V0603	
2.2	Конструктивные решения (с учетом п.п. 1.2.8.1÷ 1.2.8.9), а также величины допускаемых нагрузок от трубопроводов (п. 1.2.9.10)		Должна быть представлена техническая документация (чертежи, текстовые материалы), дающая представление о технических решениях по емкости с учетом условий и требований настоящего ОЛ	
2.3	Принятые Поставщиком материальное исполнение и другие мероприятия по защите от коррозии емкостного аппарата (п. 1.2.9)		Аналогично п. 2.2.	
2.3.1	Материал	корпуса		
		подогревателя		
2.3.2	Прибавка на коррозию, мм			
2.3.3	Контроль стойкости к МКК			
2.3.4	Термообработка			
2.3.5	Антикоррозионная защита (покрытие) емкости - материал и другие сведения о покрытии:			
2.3.5.1	- внутренняя сторона			
2.3.5.2	- наружная сторона			
2.3.6	Другие мероприятия по защите емкости от коррозии			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недк	Подпись	Дата	А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003	Лист
							10

ОАО «ВНИПНефть»				ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ		
ЕМКОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ										
№ позиции по технологической схеме						V0603				
ПРИМЕЧАНИЯ										
<ol style="list-style-type: none"> <li>Опросный лист рассматривать совместно с А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-ЗТП-005.</li> <li>Конструкция аппарата должна отвечать требованиям технических регламентов, норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.</li> <li>Конструкция узлов врезки штуцеров и фланцевых соединений должна выдерживать внешние нагрузки согласно А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-ЗТП-005. Конструкция фланцев должна подтверждаться расчетом на прочность и герметичность по ГОСТ 34233.4-2017 с учетом условий эксплуатации (в т.ч. коррозионного воздействия рабочей среды, наличия изоляции, присутствия внешних нагрузок), типа применяемых прокладок и материального исполнения элементов фланцевого соединения (крепежа, сопрягаемых фланцев, закладных элементов). Если при расчете стандартного фланцевого соединения (по ГОСТ или АТК) с учетом внешних нагрузок прочность фланца является недостаточной, а увеличение номинального давления фланца нецелесообразно, то допускается повышать прочность фланца за счет увеличения толщины тарелки фланца. Размеры таких фланцев должны быть представлены на чертеже.</li> <li>При необходимости использования при монтаже/демонтаже аппарата нестандартного инструмента, данный инструмент должен быть включен в объем поставки. В документации на аппарат должен быть представлен перечень используемого стандартного и нестандартного инструмента.</li> <li>Аппарат установлен на открытой площадке.</li> <li>Материальное исполнение поворотных заглушек – коррозионно-стойкая сталь.</li> <li>Для штуцеров, на которых не предусмотрены поворотные заглушки, включить в объем поставки фланцевые заглушки для проведения гидравлических испытаний.</li> <li>Расчетная температура: - при внутреннем давлении - 100°C; - при наружном давлении – FV/190°C.</li> <li>Материальное исполнение аппарата – сталь 09Г2С. Расчетная прибавка на коррозию для корпуса – 3 мм, для опоры – 2 мм, для фундаментных болтов - 3 мм.</li> <li>Фланцы исполнения «выступ-впадина», привариваемые к штуцерам аппарата, должны иметь уплотнительную поверхность исполнения «впадина», ответные фланцы и заглушки – исполнение «выступ». Для удобства установки прокладки необходимо, чтобы фланцы с впадиной были нижними.</li> <li>На аппарате должны быть предусмотрены накладки для крепления площадок обслуживания и лестниц. Расположение накладок будет определено при проектировании и сообщено дополнительно.</li> <li>Люк поставляется в комплекте с крышкой, крепежом, прокладками и поворотным устройством.</li> <li>Срок службы наружного защитного лакокрасочного покрытия аппарата (по ISO 12944-1:1998) при эксплуатации в условиях промышленной атмосферы (категория атмосферной коррозии С-4 по ISO 12944-2:1998) должен составлять не менее 10 лет до проведения ремонтного окрашивания. Стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию температур не менее 190°C.</li> <li>Высота опоры, план истинного расположения и привязка штуцеров, а также габаритные размеры определяются на этапе разработки рабочей документации (РД).</li> <li>В объеме поставки аппарата необходимо предусмотреть заглушки для штуцеров и пробки для контрольных резьбовых отверстий на период транспортирования и хранения аппарата.</li> <li>Аппарат поставляется в комплекте с ответными фланцами, крепежными деталями и прокладками СНП (смотри А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-ЗТП-005).</li> <li>Поставщик при проведении расчетов на прочность должен запросить у ОАО «ВНИПНефть» значение кратковременного превышения давления при полном открытии предохранительного клапана над расчетным давлением (в процентах). В случае если давление полного открытия клапана будет превышать расчетное более чем на 10%, то в соответствии с ГОСТ 34233.1-2017 при проведении расчетов на прочность необходимо учесть данное превышение.</li> </ol>										
Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	Недж	Подпись	Дата	Лист	
А632617/2643Д-Р-045.001.000-ТХ-01-ОЛ-003									11	

